



Rozdzielnica SN
izolacja SF

$U_N = 25 \text{ kV}$
 $I_N = 400 \text{ A}$
 $I_{NLS} = 16 \text{ kA}$
 $I_{NSZ} = 40 \text{ kA}$



Widok z boku



	Temat: Oczyszczalnia ścieków Krążkowo			
	Obiekt: Zasilanie elektroenergetyczne			
Przedmiot opracowania: Stacja transformatorowa 20/1000-3	Data 2012.12.04	Skala 1:35	Format: A4	Rysunek nr: E6
			Uprawnienia:	Podpis:
	Projektował:	inż. Roman Czwartosz	KI-116/92	
Nazwa rysunku: Rozdzielnica SN - izolacja SF	Opracował:			
	Adaptował:	inż. Janisław Rączka	114/75/Zg	
Nr opracowania:	Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.			