

Miejsce wpięcia do sieci wodociągowej - - wpięcie do sieci wykonac poprzez opaskę do nawiercania. Za opaską do naiwiercania zamontować zasuwe odcinającą Dn50 z obudową i skrzynką uliczną

Proj. przyłącze kan. san. Ø160 Rd=63,09

Załamanie trasy

Poziom porówn. 55,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	*64,70*		*64,60*
Rzędna terenu projektowanego	*64,82*		*63,46*
Rzędna osi przewodu	*62,75*	*62,76*	*62,77*
Zagłębienie osi przewodu [m]	*2,07*		*2,15*
Średnice, materiał / Spadki		*Dz63 PE*	*0,50%*
Długość [m]	*0,00*	*1,80*	*4,45* *4,45*

W4 *B*

HORWAT ARCHITEKCI

50-369 Wrocław
ul.M.S.Curie 65/2

biuro@horwat-architekci.pl tel. 601-28-70-40 607-63-71-6

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego - dz.nr 448	*ETAP* PB
TEMAT PROJEKTU	**BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO**	*BRANŻA* SANITARN
TEMAT RYSUNKU	**PROFIL PRZYŁĄCZA WODY**	*SKALA* 1:100 *DATA* 28.02.2018
Projektant	*inż. Bartłomiej Burda* upr.bud.nr 121/DOŚ/11 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	*NR RYSUNK* 1(
Opracowa-nie	*mgr inż. Aneta Grajek* *inż. Aleksandra Orłowska*	
Sprawdza-	*mgr inż. Tomasz Bartoszek* upr.bud.nr 211/01/DUW w spec. inst. w zakresie sieci inst. i urządzeń	*STR. NR*