

Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. o jakości wody wodociągowej za II kwartał 2018 r.

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294)

Lp.	Nazwa parametru	Jednostka	Krążkowo	Zawartość dopuszczalna
PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE				
1.	Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./100 ml	0	0
2.	Liczba bakterii Escherichia coli	j.t.k./100 ml	0	0
3.	Liczba enterokoków kałowych	j.t.k./100 ml	0	0
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 godz.	j.t.k./1ml	12	bez nieprawidłowych zmian
PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE				
1.	Barwa	mg Pt/l	<5	-
2.	Mętność	NTU	0,40	1
3.	pH	-	7,5	6,5÷9,5
4.	Przewodność elektryczna właściwa	µs/cm	713	2500
5.	Zapach	-	akceptowalny	akceptowalny
6.	Smak	TFN	akceptowalny	-
7.	Jon amonowy	mg/l	<0,13	0,50
8.	Mangan	µg/l	17	50
9.	Żelazo	µg/l	19	200