



MUR OPOROWY: Lc=166mb.
ŁAWY o szer. 90cm: Lc=102mb


FILARY 40x40cm (sz.t. 40)
ŁAWY o szer. 70cm: Lc=64mb

Zestawienie stali zbrojeniowej




Elementy		Pozycja	Średnica		Ilość		Długość (cm)	Długość całkowita wg typów stali i śr. pręta (m)		
Nazwa	Liczba		1	#	w elemencie	ogółem		A-I	A-IIIIN	
			A-I	A-IIIIN				1 6	# 8	# 10
Filary 40x40cm	40	4		10	12	480	242			1161.6
		7	6		14	560	156	873.6		
		8		10	6	240	162			388.8
		11		8	6	240	82		196.8	
Ławy 70cm	1	6		10	66	66	1200			792.0
		9		10	1	1	92			0.9
		10		10	1	1	95			1.0
Ławy 90cm	1	1		10	777	777	118			916.9
		2		10	777	777	118			916.9
		6		10	144	144	1200			1728.0
Ściana oporowa	1	3		10	777	777	142			1103.3
		4		10	1554	1554	242			3760.7
		5		8	777	777	58		450.7	
		6		10	570	570	1200			6840.0
		12	6		1440	1440	24	345.6		
Długość wg średnic (cm)								121920	64746	1761001
Masa jednostkowa pręta (kg/m)								0,22	0,40	0,62
Masa łączna wg średnic (kg)								270,66	255,75	10865,38
Masa łączna wg gatunku stali (kg)								270,66	11121,12	
Ogółem (kg)								11391,79		


Widok C-C
1:25



Przekrój B-B
1:25



Przekrój A-A
1:25



UWAGI:

- Niniejszy rysunek rozpatrywać jako zamienny do rysunku K-04 w projekcie wykonawczym części konstrukcyjnej.
- Pręty wymiarowane po obrysie zewnętrznym.

BETON: C25/30: W4, F100
STAL ZBROJ.: RB500W, B500SP (A-IIIIN)
OTULINA: St3SX (A-I)
3cm – ławy pod mury oporowe
2cm – mury oporowe i filary podstępowe
STAL PROFILOWA: S235JR

MTM Tomasz Małkus
Pracownia Projektowo-Wdrożeniowa
67-400 Wschowa, Gen. Bema 1/2
tel 601 911174, mailkus.com.pl
mtmtomaszmałkus@gmail.com

INWESTOR	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie sp. z o.o. 67-410 Sława, ul. Długa 1		
TEMAT	"ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI SŁAWA: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁAWIE"		
ADRES	Sława, dz. nr ew.242/2, 242/4, 243/2, 244/3, 244/4, 245/3-5, 246/5-6		
RYSUNEK	MAGAZYN DOTOWEGO UŻYŹNIACZA DO GŁĘBY - ZBROJENIE FUNDAMENTÓW	SKALA	1:25
PROJEKTANT	inż. Zenon Cichy nr upr. 5850/61 specj. architektoniczno-konstrukcyjna		
SPRAWDZAJĄCY	inż. Zbigniew Stelmaszczyk nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo specj. architektoniczno-konstrukcyjna		
BRANŻA	BUDOWLANA	DATA	01-2019
		RYS.	B04
		STR.	21