ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI SŁAWA:ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁAWIE"

PROJEKTOWANE RUROCIĄGI TŁOCZNE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH DO POMPY CIEPŁA



POZIOM PORÓWNAWCZY 55,00

RZĘDNA TERENU	67,00	67,00		64,60		64,50		65,20		66,00
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	65,80	65,80		63,20		63,10		63,80		64,70
DŁUGOŚCI	3,2m		70,00m		24,50m		61,50m		23,00m	
MATERIAŁ, ŚREDNICA			D160 PE			D160 PE			D160 PE	
ODLEGŁOŚCI (m)		0,00		70,00		94,50		156,00		179,00

∘ PROJFIT ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY
65- 454 Zielona Góra, ul Sikorskiego 4

INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp.zo.o.
67-410 Sława, ul. Długa 1

OBIEKT : "ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI SŁAWA
:ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁAWIE"

ADRES OBIEKTU: Sława, ul. Długa 1, 67-410 Sława

NAZWA RYSUNKU: Rurociąg tłoczny ścieków oczyszczonych- układ wysokościowy

	IMIĘ NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	CZĘŚĆ	PODPIS	SKALA 1:100/500
Projektant	inż. Janusz Urbanowicz	09.2015	298/85/UW	Instalacyjno-Inżynieryjna		
						RYS. NR T -21