

UWAGA:
Tablica TA/1 zestawiona z szafy modułowej, nasciennej, podtynkowej

UKŁAD ZASILANIA
TN – S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

Po = 50,5 kW
Io = 90,0 A

MTM Tomasz Małkus
Pracownia Projektowo-Wdrożeniowa
67-400 Wschowa, Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl
mtmtomaszmalkus@gmail.com

INWESTOR	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie sp. z o.o. 67-410 Sława, ul. Długa 1
TEMAT	"ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI SŁAWA: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁAWIE"

ADRES	Sława, dz. nr ew.242/2, 242/4, 243/2, 244/3, 244/4, 245/3-5, 246/5-6			
RYSUNEK	SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY TA.1 ARKUSZ 1/4			SKALA -:-
PROJEKTANT	Ryszard Jerzyniec nr upr. 35/75 Zg specj. instalacje i urządzenia elektryczne			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Małkus			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Robert Pololoch nr upr. WKP/0178/PWOE/10 specj. instalacyjna elektryczna			
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA 04-2018	RYS. IE-4.2	STR. 37