



	LEGENDA
<div><div></div></div>	uziom fundamentowy FeZn 25x4
<div><div></div></div>	drut FeZn fi 8 mm
<div><div></div></div>	złącze kontrolne ZK w studziencie Galmar
<div><div></div></div>	przewód odprowadzający FeZn fi8 układany w trzpieniu
<div><div></div></div>	zwód pionowy "sztyca" FeZn fi 8

MTM

Tomasz Małkus

Pracownia Projektowo-Wdrożeniowa

67-400 Wschowa, Gen. Bema 1/2

tel 601 911174 małkus.zw.pl

mtmtomaszmałkus@gmail.com

INWESTOR	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie sp. z o.o. 67-410 Sława, ul. Długa 1		
TEMAT	GARAŻ DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH		
ADRES	Sława, dz. nr ew. 243/2, 244/4		
RYSUNEK	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA	SKALA	1:50
PROJEKTANT	Ryszard Jerzyniec nr upr. 35/75 Zg specj. instalacje i urządzenia elektryczne		
ASYSTENT	mgr inż. Tomasz Małkus		
SPRAWDZAJĄCY	inż. Zenon Cichy nr upr. 5850/61 specj. instalacyjna sanitarna i elektryczna		
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA	04-2018
		RYS.	E-2
		STR.	42