

LEGENDA

	Oprawa typu Fibra II 1x36W T8 EVG IP65
	Oprawa typu Fibra II 2x36W T8 EVG IP65
	Oprawa typu STYLE AS 1x70W E27, IP66, firmy Plexiform
	Rozdzielnia RG
	Gniazdo 230V min. IP44
24 V	Gniazdo 24V
	Podłączenie elektryczne 230 V
	Przycisk P.POŻ.
RG/01	Nazwa rozdzielni/ nr obwodu zasilającego
wyjście ewakuacyjne	proj. oprawa oświetlenia awaryjnego typu Panorama P3SE PT 11W
AW	oprawy wyposażone w moduł awaryjny min. 2h

MTM Tomasz Małkus
Pracownia Projektowo-Wdrożeniowa
67-400 Wschowa, Gen. Bema 1/2
tel 601 911174, tel 68 4141299, fax 68 4141297
tomasz@zw.pl, mtmtomaszmalkus@gmail.com, malkus.com.pl

INWESTOR	**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie sp. z o.o.** **67-410 Sława, ul. Długa 1**			
TEMAT	**GARAŻ DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH**			
ADRES	ul. Długa 1, 67-410 Sława, powiat wschowski, dz.nr ew.243/2			
RYSUNEK	**rzut przyziemia - instalacja gniazd i oświetlenia**		SKALA	**1:50**
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Piasecki nr upr. WKP/0319/POOE/08 spec. instalacyjna			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA **12-2012**	RYS. **E-1**	STR. **49**