

## Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. o jakości wody wodociągowej za I kwartał 2018 r.

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294)

Lp.	Nazwa parametru	Jednostka	Lubogoszcz	Zawartość dopuszczalna
PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE				
1.	Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./100 ml	0	0
2.	Liczba bakterii Escherichia coli	j.t.k./100 ml	0	0
3.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 godz.	j.t.k./1ml	2	bez nieprawidłowych zmian
PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE				
1.	Barwa	mg Pt/l	2,0	-
2.	Mętność	NTU	0,11	1
3.	pH	-	7,6	6,5÷9,5
4.	Przewodność elektryczna właściwa	µs/cm	816	2500
5.	Zapach	-	akceptowalny	akceptowalny
6.	Smak	TFN	akceptowalny	-
7.	Amonowy jon	mg/l	<0,05	0,50

### **Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli:**

Opinia na podstawie decyzji z dnia 6 kwietnia 2018r.,Znak sprawy: HK.9020.32.40.2.2018

„Analiza wody pobranej z sieci wodociągu publicznego w Starym Strączu w dniu 13 marca 2018 r. wykazała, że woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom §3 ust. 1 i 3 pkt 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).”