

BETON KL. C25/30 , GR. 20CM Z POSYPKĄ INDUFLOOR-IB-3100 I IMPREGNACJĄ ŻYWICĄ INDUFLOOR-IB-1010

2x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU

PODKŁAD Z BETONU KL. B-10, GR.10 CM

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z PIASKU GR. 25CM ZAGĘSZCZONEGO DO I_S= 1,00

GRUNT RODZIMY

UWAGA :

- beton konstrukcyjny kl. C20/25
- stal zbrojeniowa kl. Rb400, A-0 (St0S)
- płyta posadzkowa hali gr. 20cm z betonu kl. C25/30 zbrojona zbrojeniem rozproszonym z zastosowaniem włókien polipropylenowych DURUS w ilości 2,0kg/m^3 masy betonowej oraz FIBRIN XT w ilości 0,9kg/m^3. Płytę zdylatować obwodowo wzdłuż ścian zewnętrznych budynku oraz wzdłuż ścian kanału na pełen przekrój płyty. Przerwy dylatacyjne szer. 10 mm wypełnić sznurem polipropylenowym, a następnie uzupełnić elastyczną masą poliuretanową INDUFLEX-VK 6060. Ponadto płytę posadzkową podzielić na pola o pow. do 36m^2 poprzez nacięcie posadzki piłą diamentową z tarczą szer. 4-5mm do głębokości 1/3 grubości płyty.
- elementy konstrukcji stalowej dachu ze stali St3S
- wszystkie elementy stalowe dachu pomalować farbami atykorozyjnymi TIKKURILLA po uprzednim oczyszczeniu powierzchni do stopnia czystości SA2 $^{1/2}$ wg PN-ISO 8501-1

Proponowany zestaw farb:

- dwuskładnikowa farba epoksydowa Temacoat HB Primer grubość warstwy 80 µm
- dwuskładnikowa emalia epoksydowa Temacoat HB30 grubość warstwy 60 µm

MTM Tomasz Małkus
Pracownia Projektowo-Wdrożeniowa
67-400 Wschowa, Gen. Bema 1/2
tel 601 911174, malkus.com.pl
mtmtomaszmalkus@gmail.com

INWESTOR	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie sp. z o.o. 67-410 Sława, ul. Długa 1			
TEMAT	GARAŻ DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH			
ADRES	ul. Długa 1, 67-410 Sława, powiat wschowski, dz.nr ew.243/2, 244/4			
RYSUNEK	PRZEKRÓJ A - A			SKALA 1:50
PROJEKTANT	inż. Zenon Cichy nr upr. 5850/61 specj. architektoniczno-konstrukcyjna			
SPRAWDZAJĄCY	inż. Zbigniew Stelmaszczyk nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo specj. architektoniczno-konstrukcyjna			
BRANŻA	BUDOWLANA	DATA 04-2018	RYS. B5	STR. 27