

ZESTAWIENIE KABLI ELEKTRYCZNYCH PROWADZONYCH POZA TERENEM ZEWN. - wewnętrznych				
ZESTAWIENIE KABLI ELEKTRYCZNYCH ROZDZIELNICY RT				
Oznaczenie kabla:	Typ kabla:	Od:	Do:	Długość [m]
-KS/2/PB	Y(v)KSLY(Nr) 3x1mm2	RT	2/PB	35
-KS/3/PB	Y(v)KSLY(Nr) 3x1mm2	RT	3/PB	50
-KZ/SA/D	YKYżo 3x2,5mm2/1kV	RT	SA	10
-KS/P16	Y(v)KSLY(Nr) 14x1mm2	RT	ATV1	10
-KS/P16.1	Y(v)KSLY(Nr) 10x1mm2	RT	ATV1	10
-KS/P17	Y(v)KSLY(Nr) 14x1mm2	RT	ATV2	10
-KS/P17.1	Y(v)KSLY(Nr) 10x1mm2	RT	ATV2	10
-KS/P18	Y(v)KSLY(Nr) 14x1mm2	RT	ATV3	10
-KS/P18.1	Y(v)KSLY(Nr) 10x1mm2	RT	ATV3	10
-KZ/M9	YKYżo 4x2,5mm2/1kV	RT	MZ9	30
-KS/M9	Y(v)KSLY(Nr) 14x1mm2	RT	MZ9	30
-KZ/M10	YKYżo 4x2,5mm2/1kV	RT	M10	20
-KS/M10	Y(v)KSLY(Nr) 14x1mm2	RT	M10	20
-KZ/P4	YKYżo 4x2,5mm2/1kV	RT	P4	20
-KS/P4	Y(v)KSLY(Nr) 14x1mm2	RT	P4	20
-KZ/M11	YKYżo 4x2,5mm2/1kV	RT	M11	45
-KS/M11	Y(v)KSLY(Nr) 14x1mm2	RT	M11	45
-KZ/M12	YKYżo 4x2,5mm2/1kV	RT	M12	35
-KS/M12	Y(v)KSLY(Nr) 14x1mm2	RT	M12	35
-KZ/P5	YKYżo 4x2,5mm2/1kV	RT	P5	35
-KS/P5	Y(v)KSLY(Nr) 14x1mm2	RT	P5	35
-KZ/M13	YKYżo 4x4mm2/1kV	RT	M13	60
-KS/M13	Y(v)KSLY(Nr) 14x1mm2	RT	M13	60
-KZ/M14	YKYżo 4x4mm2/1kV	RT	M14	50
-KS/M14	Y(v)KSLY(Nr) 14x1mm2	RT	M14	50
-KZ/P6	YKYżo 4x4mm2/1kV	RT	P6	50
-KS/P6	Y(v)KSLY(Nr) 14x1mm2	RT	P6	50
-KZ/M7	YKYżo 4x2,5mm2/1kV	RT	M7	35
-KS/M7	Y(v)KSLY(Nr) 14x1mm2	RT	M7	35
-KZ/M8	YKYżo 4x2,5mm2/1kV	RT	M8	35
-KS/M8	Y(v)KSLY(Nr) 14x1mm2	RT	M8	35
ZESTAWIENIE KABLI ELEKTRYCZNYCH TABLICY TA/3				
-KZ/OB8	YDYżo 3x1,5mm2/1kV	TA.2	OB.8	70
-KZ/GN.11	YDYżo 3x2,5mm2/1kV	TA.2	GN11	20
ZESTAWIENIE KABLI ELEKTRYCZNYCH ZAS. SITA GĘSTEGO I STER. SZAFKI DMUCHAWY				
-KZ/R/SG	YKYżo 5x2,5mm2/1kV	R2	R/SG	15
-KP/DM	Y(v)KSLYekwf-P(Nr)4x2x0,75mm2	R2	FAL/DM	15
-KS/DM	Y(v)KSLY(Nr) 14x1mm2	R2	FAL/DM	15
ZESTAWIENIE KABLI AKPIA SZAFY AUTOMATYKI SA/D PROWADZONYCH POZA TERENEM ZEWN.				
-KS/SA/1	Y(v)KSLY(Nr) 32x1mm2	SA/D	RT	10
-KS/SA/2	Y(v)KSLY(Nr) 32x1mm2	SA/D	RT	10
-KS/SA/3	Y(v)KSLY(Nr) 32x1mm2	SA/D	RT	10
-KS/SA/4	Y(v)KSLY(Nr) 32x1mm2	SA/D	RT	10
-KS/SA/5	Y(v)KSLY(Nr) 32x1mm2	SA/D	RT	10
-KS/SA/6	Y(v)KSLY(Nr) 32x1mm2	SA/D	RT	10
-KP/P16	Y(v)KSLYekwf-P(Nr)4x2x0,75mm2	SA/D	ATV1	10
-KP/P17	Y(v)KSLYekwf-P(Nr)4x2x0,75mm2	SA/D	ATV2	10
-KP/P18	Y(v)KSLYekwf-P(Nr)4x2x0,75mm2	SA/D	ATV3	10
-KZ/QS8.1.1	YKYżo 3x1,5mm2/1kV	SA/D	QS8.1.1	25
-KS/QS8.1.1	Y(v)KSLY(Nr) 3x1mm2	SA/D	QS8.1.1	25
-KP/QS8.1.1	Y(v)KSLYekwf-P(Nr)2x0,75mm2	SA/D	QS8.1.1	25
-KZ/QS8.1.2	YKYżo 3x1,5mm2/1kV	SA/D	QS8.1.1	25
-KS/QS8.1.2	Y(v)KSLY(Nr) 3x1mm2	SA/D	QS8.1.2	25
-KP/QS8.1.2	Y(v)KSLYekwf-P(Nr)2x0,75mm2	SA/D	QS8.1.2	25

-KZ/QS8.2.1	YKYżo 3x1,5mm2/1kV	SA/D	QS8.2.1	20
-KS/QS8.2.1	Y(v)KSLY(Nr) 3x1mm2	SA/D	QS8.2.1	20
-KP/QS8.2.1	Y(v)KSLYekwf-P(Nr)2x0,75mm2	SA/D	QS8.2.1	20
-KZ/QS8.2.2	YKYżo 3x1,5mm2/1kV	SA/D	QS8.2.2	20
-KS/QS8.2.2	Y(v)KSLY(Nr) 3x1mm2	SA/D	QS8.2.2	20
-KP/QS8.2.2	Y(v)KSLYekwf-P(Nr)2x0,75mm2	SA/D	QS8.2.2	20
-KZ/QS8.3.1	YKYżo 3x1,5mm2/1kV	SA/D	QS8.3.1	15
-KS/QS8.3.1	Y(v)KSLY(Nr) 3x1mm2	SA/D	QS8.3.1	15
-KP/QS8.3.1	Y(v)KSLYekwf-P(Nr)2x0,75mm2	SA/D	QS8.3.1	15
-KZ/QS8.3.2	YKYżo 3x1,5mm2/1kV	SA/D	QS8.3.2	15
-KS/QS8.3.2	Y(v)KSLY(Nr) 3x1mm2	SA/D	QS8.3.2	15
-KP/QS8.3.2	Y(v)KSLYekwf-P(Nr)2x0,75mm2	SA/D	QS8.3.2	15
-KP/PF1	Y(v)KSLYekwf-P(Nr)4x2x0,75mm2	SA/D	ATV4	10
ETHERNET	FTP kat.6 PE 4x2x23AWG (WEWN.)	połączenia ETHERNET wewn.		100
ZESTAWIENIE KABLI STEROWNICZYCHY WYMIANA FALOWNIKÓW DMUCHAW				
Oznaczenie kabla:	Typ kabla:	Od:	Do:	Długość [m]
-KS/D.1	Y(v)KSLY(Nr) 10x1mm2	ATV.D.1	S-04	5
-KP/D.1	Y(v)KSLYekwf-P(Nr)4x2x0,75mm2	ATV.D.1	S-04	5
-KS/D.2	Y(v)KSLY(Nr) 10x1mm2	ATV.D.2	S-04	5
-KP/D.2	Y(v)KSLYekwf-P(Nr)4x2x0,75mm2	ATV.D.2	S-04	5
-KS/D.3	Y(v)KSLY(Nr) 10x1mm2	ATV.D.3	S-04	5
-KP/D.3	Y(v)KSLYekwf-P(Nr)4x2x0,75mm2	ATV.D.3	S-04	5
-KS/D.4	Y(v)KSLY(Nr) 10x1mm2	ATV.D.4	S-04	5
-KP/D.4	Y(v)KSLYekwf-P(Nr)4x2x0,75mm2	ATV.D.4	S-04	5