

Sława, dnia 20 kwietnia 2021 r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

Nr referencyjny: **PT.511.1.2021.PIV**

**Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Łupice i Stare Strącze.”**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 1**

Pytanie nr 1

"Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji w konfiguracji innej niż zamieszczona w projekcie (5 rzędów paneli montowanych poziomo). Na przykład 4 lub 6 rzędów montowanych poziomo lub 2 rzędy montowane pionowo."

Odpowiedź:

Dopuszczamy inne rozwiązanie konstrukcji, pod warunkiem, że konstrukcja nie spowoduje istotnych zmian w posadowieniu modułów - należy pamiętać o ograniczeniach spowodowanych lokalizacją oraz zadrzewieniem. Zmiana konstrukcji może wpłynąć na rozwiązanie zasilania, co nie zostało podniesione w pytaniu. Jeżeli zmiana konstrukcji nie spowoduje żadnej innej zmiany (w tym długości przewodów i kabli) to będzie dopuszczona.