

Sława, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Nr referencyjny: **PT.511.1.2021.PIV**

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Łupice i Stare Strącze.”

PYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 3

Pytanie nr 3

"Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o większej mocy i sprawności np. 450Wp? Czy w takim przypadku można zastosować mniejszą ilość paneli tak aby osiągnąć moc instalacji zgodną z projektem?"

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów zawartych w STWiORB.

ZARZĄD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SŁAWA SP. Z O.O.
ul. Henryka Pobożnego 11, 67-410 Sława
tel.: 68 35 000 53
 **ZWIK** NIP 4970079636, Regon 081018215
www.zwik.slawa.pl

PREZES ZARZĄDU

dr Jarosław Hermaszewski

Nazwa zamówienia: *Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Łupice i Stare Strącze*

Nr zamówienia: *PT.511.1.2021.PIV*