

Sława, dnia 29 kwietnia 2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Nr referencyjny: **PT.511.1.2021.PIV**

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Łupice i Stare Strącze.”

PYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 4

Pytanie nr 4

"Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz.110 z późn.zm.)?"

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w proponowany sposób.

Pytanie nr 5

"Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku zawartego w pkt 9.1.1 SIWZ, co najmniej dwie instalacje o mocy co najmniej 34kWp łącznie?"

Odpowiedź:

Nie.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SŁAWA SP. Z O.O.
ul. Henryka Pobożnego 11, 67-410 Sława
tel.: 68 35 000 53
 **ZWIK**
Sława NIP 4970079636, Regon 081018215
www.zwik.slawa.pl

PREZES ZARZĄDU

dr Jarosław Hermaszewski

Nazwa zamówienia: *Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Łupice i Stare Strącze*

Nr zamówienia: *PT.511.1.2021.PIV*