

Sława, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Nr referencyjny: **PT.511.1.2021.PIV**

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Łupice i Stare Strącze.”

PYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 2

Pytanie nr 2

"Czy w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH nie wkradł się błąd? Określając minimalne parametry charakteryzujące inwerter dla instalacji A (tabela) wskazali Państwo okres gwarancji: 12 lat, natomiast pod tabelą widnieje zapis, że gwarancja produktowa powinna być co najmniej na 10 lat. Proszę o wyjaśnienie."

Odpowiedź:

Tak, wkradł się błąd. Gwarancja min. 10 lat.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SŁAWA SP. Z O.O.
ul. Henryka Pobożnego 11, 67-410 Sława
tel.: 68 35 000 53
 ZWIK Sława NIP: 4970079636, Regon 081018215
www.zwik.slawa.pl

PREZES ZARZĄDU

dr Jarosław Hermaszewski

Nazwa zamówienia: *Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Łupice i Stare Strącze*

Nr zamówienia: *PT.511.1.2021.PIV*