

Sława, dnia 19 marca 2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Nr referencyjny: **DT.261.3.2025**

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „**Dostawa materiałów instalacyjnych na potrzeby budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Cyplu**”

MODYFIKACJA Nr 1

I. Modyfikacja SWZ:

1) Skreśla się zapis Rozdziału XVI ust. 1 o brzmieniu:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.04.2025 roku

i zastępuje się zapisem o brzmieniu:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.04.2025 roku

2) Skreśla się zapis Rozdziału XVII o brzmieniu:

- 1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zwik.slawa.pl*
- 2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2025 roku do godz. 10.00.*
- 3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.*
- 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20 marca 2025 roku o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego.*

i zastępuje się zapisem o brzmieniu:

- 1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zwik.slawa.pl*

2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2025 roku do godz. 12.00.
3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25 marca 2025 roku o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego.

II. Modyfikacja załącznika nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia):

- 1) W tabeli Sieć wodociągowa (PN16) skreśla się zapis znajdujący się w komórce o lokalizacji kolumna nr 2 wiersz nr 3 o brzmieniu:

Rura woda PE 100RC SDR 11 PN16 Ø 90 x 5,4

i zastępuje się zapisem o brzmieniu:

Rura woda PE 100RC SDR 11 PN16 Ø 90 x 8,2

III. Modyfikacja załącznika nr 2b do SWZ (Formularz cenowy):

- 1) W tabeli Sieć wodociągowa (PN16) skreśla się zapis znajdujący się w komórce o lokalizacji kolumna nr 2 wiersz nr 3 o brzmieniu:

Rura woda PE 100RC SDR 11 PN16 Ø 90 x 5,4

i zastępuje się zapisem o brzmieniu:

Rura woda PE 100RC SDR 11 PN16 Ø 90 x 8,2

PREZES ZARZADU


Roman Zaczek