

Sława, dnia 19 marca 2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Nr referencyjny: **DT.261.3.2025**

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „**Dostawa materiałów instalacyjnych na potrzeby budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Cyplu**”

PYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 1

Pytanie nr 1

W liście materiałów na sieć wodociagową w poz. 2 jest "rura woda PE 100RC SDR11 PN16 fi 90x5,4 . Rura fi 90x5,4 jest przeznaczona na ciśnienie robocze PN10 a nie PN16.

Wg normy rura o średnicy fi 90 na ciśnienie robocze PN16 ma ściankę grubości 8,2 mm.

Prosimy o informacje jaką rurę przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Dziękujemy za zwrócenie uwagi, oczywiście doszło tu do omyłkowego zapisu. Prosimy do wyceny oczywiście uwzględnić rurę PN16 o stosownej grubości ścianki.

W związku z powyższym dokonana zostanie odpowiednia modyfikacja zapisu SWZ.

PREZES ZARZĄDU

Roman Żaczyk