

PRZEWIERT STEROWANY WYKOP OTWARTY PRZEWIERT STEROWANY WYKOP OTWARTY PRZEWIERT STEROWANY WYKOP OTWARTY WYKOP OTWARTY PRZEWIERT STEROWANY PRZEWIERT STEROWANY


PROJ. NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH - TEREN NADLEŚNICTWA SŁAWA (DZ. 3062 - obr. LUBIATÓW L=779,5 m)

PROJ. NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIĄ TEREN NIEUTWARDZONY

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W M. LUBIATÓW, GM. SŁAWA
(W38-HP9) - cz. 3

1:100
1:500

OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY 50,00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI PRZEWODU	
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	



- UWAGA:
1. ZAŁOŻONA MINIMALNA ODLEŚNOŚĆ PIONOWA W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z SIECIAMI UZBROJENIA TERENU: L=0,20m.
 2. RZĘDNE SIECI UZBROJENIA TERENU, DLA KTÓRYCH NA MAPACH NIE PODANO ZAGŁĘBIENIA SĄ RZĘDNYMI ZAŁOŻONYMI – PODLEGAJĄ WERYFIKACJI NA BUDOWIE.
 3. ZA ZGODĄ INWESTORA DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ ZAGŁĘBIENIA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
 4. DLA ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU, DLA KTÓRYCH NA MAPACH NIE PODANO RZĘDNYCH POSADOWIENIA, NA PROFILACH PRZYJĘTO ŚREDNIE ZAGŁĘBIENIE DO OSI:
 - SIECI ENERGETYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE: 0,80m;
 - SIECI WODOCIĄGOWE: 1,40m;
 - KANALIZACJA SANITARNA: 1,40m;
 5. PRACE ZIEMNE I PRZEKOPY PRÓBNE W POBLIŻU ISTNIEJĄCYCH SIECI – WYKONAĆ RĘCZNIE.
 6. ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU;
 7. ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP. KOMORY PRZECISKOWE/PRZEWIERTOWE POWINNY ZAPEWNIĆ STABILNOŚĆ URZĄDZENIA ORAZ SPEŁNIAĆ WARUNKI BHP.

Objekt	PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBIATÓW GM. SŁAWA			
Inwestor	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o.			
Nazwa	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ - CZ. 3			
Lokalizacja	LUBIATÓW, GM. SŁAWA			
Projektant	Nazwisko i imię	Nr upraw.	Data	Podpis
Sprzedaż	Nazwisko i imię	Nr upraw.	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. BOŻENA MARCZYŃSKA	162000/GW	22.01.2025	
Sprzedaż	mgr inż. MARTA SAWCZYŃSKA	183004/POC/08	22.01.2025	
RYS NR				5 PT