

Do wszystkich zainteresowanych

Postępowanie nr: **DI.261.1.2026**

Dotyczy: „**Budowa zbiorników retencyjnych wody czystej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie stacji uzdatniania wody w Lubogoszcy**”

PYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 3

1) Pytanie nr 1

Czy jesteście Państwo w posiadaniu kodów źródłowych do istniejącego sterownika i panelu sterującego wraz z opisem?

Jeśli nie posiadacie Państwo kodów co należy zrobić? Czy po stronie oferenta jest napisanie oprogramowanie stacji?

Odpowiedź:

ZWiK Sława NIE POSIADA kodów źródłowych sterownika PLC i panelu HMI. Kody źródłowe są w posiadaniu innej firmy, która dokonała technicznego rozruchu obiektu. Informacja ta zawarta jest w dokumentacji przetargowej w części opisowej dla systemu sterowania i SCADY. Istniejące oprogramowanie stacji należy uzupełnić, rozszerzyć i dostosować do wymogów Zamawiającego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. H. Pobożnego 11, 67-410 Sława, tel. 68 35 000 53

NIP 4970079636, Regon 081018215

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000409869

Kapitał zakładowy: 38 373 000,00 zł

www.zwik.slawa.pl



2) Pytanie nr 2

W związku z postępowaniem nr DI.1.2026 oraz załączoną decyzją zezwalającą na rozbiorę istniejącego budynku hydrofiltrów, proszę o załączenie projektu budowlanego stanowiącego załącznik do tej decyzji.

Odpowiedź:

Projekt do Decyzji SOB.6741.8.2025 z dnia 11.06.2025r. będzie zamieszczony dzisiaj tj. 23.04.2026r. na stronie ZWiK Sława.